



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43230061000205431925**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 220» города Кирова (ОГРН 1024301327490, ИНН 4349006890);

и.о. заведующего МКДОУ «Детский сад № 220»

Лобастовой Марине Андреевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в период с 08 час. 00 мин. 29 марта 2023 г. по 11 час. 00 мин. 29 марта 2023 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области - государственным инспектором г. Кирова по пожарному надзору Павловым Иваном Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен обязательный профилактический визит в зданиях детского сада муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220» города Кирова (ОГРН 1024301327490, ИНН 4349006890), адрес организации: 610008, Кировская область, г. Киров, Нововятский район, ул. Тренера Пушкарева, д. 9.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

и.о. заведующего МКДОУ «Детский сад № 220» Лобастова М.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 74 и статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	По истечении срока службы более 10 лет технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 №123-ФЗ; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021	04.11.2024	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре (последнее испытание проведено 22.03.2018).	п.п «б» п. 17 ППР в РФ	04.11.2024	
3.	Не обеспечено исправное состояние металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из групповой ячейки № 4 при пожаре (нарушена целостность ступеней и перил с ограждением).	п.п «а» п. 17 ППР в РФ	04.11.2024	
4.	Выход из коридора первого этажа в правую лестничную не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
5.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 2 в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
6.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 3 в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	

7.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 4 в левую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
8.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 5 в левую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
9.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 7 в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
10.	Двери эвакуационных выходов из спортивного зала в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
11.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 9 в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	

12.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 10 в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
13.	Двери эвакуационного выхода из Групповой ячейки № 11 в правую лестничную клетку эксплуатируются с приспособлением для самозакрывания не выполняющими свое функциональное назначение (дверное полотно плотно не закрывается), а также без уплотнения в притворе, что в случае возникновения пожара способствует распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	04.11.2024	
14.	Сняты, предусмотренные проектной документацией, двери перехода (со стороны старого корпуса), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п.п. «д» п. 16 ППР в РФ	04.11.2024	
15.	При выходе из здания наружу через центральный эвакуационный выход имеется лестница с видимыми разрушениями ступеней в связи, с чем не обеспечивается их нормативная высота и ширина проступи.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 №123-ФЗ; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009	04.11.2024	
16.	При выходе из групповой ячейки № 1 наружу через эвакуационный выход имеется лестница с видимыми разрушениями ступеней в связи, с чем не обеспечивается их нормативная высота и ширина проступи.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 №123-ФЗ; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009	04.11.2024	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций кой Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).

3. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 1.13130.2020).

4. ГОСТ Р 59638-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст (ГОСТ Р 59638-2021).

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Павлов И.С.

(фамилия, инициалы)



« 20 » апреля 20 23 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

ч.о. заведующего

(должность)

Любенова М.А.

(фамилия, инициалы)

« 20 » апреля 20 23 г.