



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 653/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №220» города Кирова

Заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №220» города Кирова Скопиной Наталье Евгеньевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Вожегова В.А. от «29» октября 2018 года № 653, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

"23" ноября 2018 г. с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

"29" ноября 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДПР города Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области капитаном внутренней службы Павловым И.С., инспектором ОНДПР города Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области лейтенантом внутренней службы Мамаевым А.В. в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №220» города по адресу: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Тренера Пушкарева, д. 9.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №220» г. Кирова Скопиной Н.Е., заместителем заведующего по АХЧ МКДОУ «Детский сад №220» г. Кирова Любченко Ю.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В кабинете заведующего (помещение № 92 по техническому паспорту 1 этажа здания) для отделки стен применены горючие	ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123)	01.07.2019	

	декоративно отделочные материалы (бумажные обои) в связи с чем не обеспечивается класс материала КМ2.			
2.	В кабинете заведующего (помещение № 92 по техническому паспорту 1 этажа здания) для отделки потолка применены горючие декоративно отделочные материалы (пенопластовая плитка) в связи с чем не обеспечивается класс материала КМ2.	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2019	
3.	В складском помещении (Картинная) (помещение № 94 по техническому паспорту 1 этажа здания) для отделки стен применены горючие декоративно отделочные материалы (бумажные обои) в связи с чем не обеспечивается класс материала КМ2.	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2019	
4.	В кабинете заместителя заведующего по АХЧ (помещение № 47 по техническому паспорту 1 этажа здания) для отделки стен применены горючие декоративно отделочные материалы (бумажные обои) в связи с чем не обеспечивается класс материала КМ2.	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2019	
5.	В кабинете методистов (помещение № 42 по техническому паспорту 1 этажа здания) для отделки стен применены горючие декоративно отделочные материалы (бумажные обои) в связи с чем не обеспечивается класс материала КМ2.	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2019	
6.	В чердачном помещении вертикальные воздуховоды не оштукатурены	п. 6.19 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	01.07.2019	
7.	В чердачном помещении допускается хранение горючих материалов (обрезки досок) и обломков шифера	пп. «Б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, введенных в действие постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.07.2019	
8.	В кабинете (помещение № 86 по техническому паспорту 1 этажа здания) для отделки стен применены горючие декоративно отделочные материалы (бумажные обои) в связи с чем не обеспечивается класс материала КМ2.	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.


При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС
России по Кировской области
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Павлов И.С.
(фамилия, инициалы)



Инспектор ОНДПР г. Кирова УНДПР
Главного управления МЧС России по
Кировской области

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Мамаев А.В.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.

« 29 » ноября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ «Детский
сад №220» г. Кирова

(должность)

Скопина Н.Е.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

« 29 » ноября 20 18 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62,
E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77